



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-21040

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей ПИГ-3Ех с маркировкой взрывозащиты IExdIICT5X.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 2713

Изготовитель (поставщик): ООО "ВИЛЬВА"
(193171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, 9).

Основание выдачи разрешения: Свидетельство ЦС "СТВ"
№ СТВ-007.03.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 01.06.2009

Дата выдачи 01.06.2006

Руководитель
К.Б. Пуликовский

АА 010500